

Panevėžio miesto savivaldybėje vyko Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) posėdis, jame aptartos gautos ekspertų išvados dėl Nemuno g. 14 bendrabučio būklės. Kadangi ekspertai rimtų pastato konstrukcijų pažeidimų nenustatė ESOC rekomenduoja paskelbtą lokalią ekstremaliąją situaciją atšaukti. Priminsime, kad bendrabučio ekspertizė Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu atlikta siekiant maksimaliai užtikrinti gyventojų ir jų turto saugumą bei įsitikinti, kad pastato atraminės konstrukcijos nėra pažeistos po sausio 21 d. minėtame name įvykusio sprogimo.

Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu bendrovė „Ekspertika“ atliko gyvenamosios paskirties pastato – bendrabučio, esančio Nemuno g. 14 – dalinę ekspertizę. Ekspertų vertinimu, pastato atraminės konstrukcijos nepažeistos, avarinės būklės požymių neužfiksuota, čia gyventi nepavojinga. Pastatų priežiūros specialistai konstatavo, kad sprogimo metu išgriautos pertvaros nėra laikančios konstrukcijos, todėl esami pažeidimai nesumažino pastato mechaninio atsparumo ir pastovumo. Šios pertvaros gali būti atstatomos paprasto remonto metu.

Statinio būklei pagerinti ekspertai rekomenduoja išgriautas pertvaras tarp butų ir koridoriaus, ir tarp butų, atstatyti iš keraminių plytų mūro. Tarpus tarp sieninės plokštės ir perdangos išvalyti nuo nuotrupų. Sieninei plokštei pilnai nesugrįžus į pradinę projektinę padėtį, plokštės vidurinę dalį inkaruoti prie įdėtinių detalių, įrengtų atstatomoje mūrinėje pertvaroje ar kt. pasirinktu būdu.

Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriaus darbuotojai bendravo su nuo sprogimo nukentėjusių butų gyventojais, informavo juos apie galimybę kreiptis dėl Piniginės socialinės paramos.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras priėmė sprendimą siūlyti atšaukti ekstremaliąją situaciją.

